УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель межведомственной рабочей группы

_____ / Еременко Н.П.
подпись Ф. И.О.
«26» 06 2026 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ № ___ от «26» 06 2026г.
ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Визит» муниципального района Волжский Самарской области»
(полное юридическое наименование объекта)

443530, Самарская область, Волжский район, село Воскресенка, ул.Рабочая,2, тел.: 8(846) 999-71-91, E-mail: wizit2010@rambler.ru, Еременко Н.П., директор
(почтовый адрес, телефон, факс, E-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. **Наименование населенного пункта** *село Воскресенка*

2. **Ведомственная принадлежность** *Министерство Культуры Самарской области*

3. **Вид деятельности** *культурно-досуговая деятельность*
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. **Форма собственности объекта:** *муниципальная*
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. **Объем предоставляемых услуг** *30/20*
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. **Размещение объекта:** *отдельно стоящее здание; двухэтажное; базовый материал несущих конструкций-железнобетонный,ленточный,сборный,материал лестниц-железнобетонные, сборные плиты. перегородки – кирпич.*
(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж; базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов *два входа: центральный для посетителей и посетелей библиотеки*

8. Год постройки *1980*

9. Год последней реконструкции: *2017*

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		100	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		140	
Наличие переходов на пути следования от остановки		нет	
Регулируемые переходы	нет	со звуковой сигнализацией	нет
Нерегулируемые переходы	нет		
Внеуличные переходы	нет	с пандусом	нет
		с подъемником	нет
Тактильные указатели	нет		
Перепады высоты на пути движения	более 1,5 см более 4 см	Съезды с уклоном более 10%	нет
Открытые лестницы	нет	Пандусы с уклоном более 8%	нет
Поручни на лестницах	нет	Поручни на пандусах	нет

1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)						
№ помещений по плану БТИ	**Наименование элементов объекта**	**Норматив доступности, установленный для инвалидов**	**Фактическая величина, наличие**	**Категории инвалидов**	**Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция**	**Условия при условной доступности**
1	2	3	4	5	6	7
	Вход на территорию (при наличии ограждения):					
	Ширина прохода, калитки	**≥ 1,2 м**		К, О		
	*Информация об объекте	**наличие**	**наличие**	К, О, С, Г		
	Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг):					

	*Указатели направления движения	**наличие**	отсутствуют	К, Г		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	**≥2,0 м**	6 м	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	**≥ 1,2 м** **не менее 2,0 х 1,8 м**	4 м	К		
	Тактильная полоса перед съездом	**> 0,8 м**	**Отсутствует съезд**	С		
	Тактильная полоса перед лестницей	**> 0,8 м**	**Отсутствует лестница**	С		
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	**> 0,8 м**	**Отсутствует тротуар**	С		
	Ширина тактильной полосы	**0,5-0,6 м**	**отсутствует**	С		
	*Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	**< 0,025 м**	**отсутствует**	К, С, О		
	*Высота бордюров по краям пешеходных путей	**> 0,05 м**	**0.02**	К, С, О		
	*Места отдыха	**наличие**	есть	К, О		
	Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)		наличие			
	Расстояние до входа в здание	**≤ 50 м**	50 м	К	10	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	**> 10% (не менее 1 места)**	отсутствует	К	1	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	**6 х 3,6 м**	отсутствует	К	1	
	Открытая лестница		**Нет лестницы**			
	Ширина лестничных маршей	**≥ 1,35 м**		О, С		

AnyScanner SCAN

	Марш лестницы между площадками	**3-12 ступеней**		О, С		
	Единообразная геометрия ступеней	**наличие**		О, С		
	Высота подступенка	**0,12 - 0,15 м**		О, С		
	Ширина проступей	**0,35 - 0,4 м**		О, С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**		С		
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м	**≥ 0,8 – 0,9 м**		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**		О, С		
	Расстояние между поручнями	**≥ 1,0 м**		О, С		
	*горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		О, С		
	не травмирующие окончания	**наличие**		О		
	- высота поручней	**0,9 м**		О.С		
	Пандус на рельефе					
	*Высота подъема одного марша	**≤ 0,8 м**		К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**		К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**		К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0,7 м**		К,О		
	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**		К.О		
	- расстояние между поручнями	**0,9 - 1,0 м**		К, О		
	-* горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**		К, О		
	- не травмирующие окончания	**наличие**		К, О		
	Длина горизонтальной площадки прямого пандуса	**> 1,5 м**		К, О		
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус наверху	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	- промежуточная (при высоте пандуса более 0,8 м)	**> 1,5 х 1,5 м**		К		
	- при въезде на пандус внизу	**> 1,5 х 1,5 м**		К		

AnyScanner SCAN

	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	**наличие**		К, О		

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция	Условия при условной доступности
1	2	3	4	5	6	7
	Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки	**справочно**	0,40			
	Габариты площадки без пандуса: ширина Х глубина	**≥1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м**	2,75 х 4,65	О, С	Соответствует	
	Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина	**≥2,2 х 2,2 м**	7,45 х 4,65	К	Соответствует	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	**наличие**	В наличии	К, О, С	Соответствует	
	*Навес	**наличие**	В наличии	К, О	Соответствует	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	**наличие**	В наличии	К, О, С	Соответствует	
	Информация об объекте	**наличие**	В наличии	Г	Соответствует	
	Лестница наружная	**наличие**	В наличии		Соответствует	
	Нескользкое покрытие	**наличие**	В наличии	О, С	Соответствует	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	**0,6 м**	отсутствует	С	установить	

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**	отсутствует	С	установить	
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	В наличии	С	Соответствует	
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	В наличии	О, С	Соответствует	
	Поручни с двух сторон	**наличие**	В наличии	О, С	Соответствует	
	- на высоте	**0,9 м**	0,9 м	О, С	Соответствует	
	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**	0,3	О, С	Соответствует	
	- не травмирующие окончания поручней	**наличие**	В наличии	О, С	Соответствует	
	*Разделительные поручни при ширине марша ≥ 4 м	**наличие**	Не требуется	О, С		
	Пандус наружний	**наличие**	В наличии		Соответствует	
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	1,06	К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**	**5 °**	К	Соответствует	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	**≤ 0,8 м**	0,28 м	К	Соответствует	
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	**В наличии**	К, О	Соответствует	
	Разворотные площадки:					
	- при въезде на пандус	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5	К	Соответствует	
	-промежуточная прямая (при высоте пандуса более 0,8 м)	**≥ 1,5**	Не требуется	К		
	-промежуточная с поворотом направления движения	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5	К	Соответствует	
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	В наличии	К, О	Соответствует	
	- расстояние между поручнями	**0,9-1,0 м**	1,0 м	К, О	Соответствует	
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**	0,7 м	К	Соответствует	
	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**	0,9 м	К.О	Соответствует	
	- *горизонтальные завершения поручней	**≥ 0,3 м**	0,45 м	К, О	Соответствует	
	- не травмирующие окончания	**наличие**	В наличии	К, О	Соответствует	
	Нескользкое покрытие	**наличие**	В наличии	К, О	Соответствует	

AnyScanner SCAN

	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	**наличие**	Не требуется	К		
	***Звуковой маяк у входа**	**наличие**	В наличии	С	Соответствует	
	Тамбур	**отсутствует**	В наличии			
	Габариты: глубина Х ширина	**≥ 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м**	2,8 х 4,8 м	К		
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	**наличие**	В наличии (Р)	К, О	Соответствует	
	- ширина дверного проема в свету	**≥ 1,2 м, при реконструкции ≥0,9 м**	1,2 м	К, О	Соответствует	
	- высота порога наружного, внутреннего	**Каждого элемента ≤ 0,014 м, общая высота ≤ 0,028 м**	0,04 м	К	Не соответствует	Имеется аппарель

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ
(для доступа в зону оказания услуги)

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Лестница на уровень 1-го этажа		**отсутствует**			
	*Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Не требуется	С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Не требуется	О, С		

	Поручни с двух сторон	**наличие**	Не требуется	О, С		
	- на высоте	**0,9 м**	Не требуется	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**	Не требуется	О, С		
	- не травмирующее окончание	**наличие**	Не требуется	О, С		
	Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа					
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	Не требуется	К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**	Не требуется	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	Не требуется	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Не требуется	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	Не требуется	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**	Не требуется	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**	Не требуется	О		
	- *горизонтальные завершения поручня	**≥ 0,3 м**	Не требуется	К		
	- не травмирующие окончания	**наличие**	Не требуется	К, О		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	**наличие**	Не требуется	К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):					
	- стационарный	**наличие**	Не требуется	К		
	- мобильный	**наличие**	Не требуется	К		
	Коридоры/холлы					
	Ширина полосы движения	**≥ 1,2 м**	1,35 м	К	Соответствует	
	Разворотные площадки	**≥ 1,5 х 1,5 м**	2,0 х 2,0	К	Соответствует	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету	**≥ 1,0 м**		К,О		
	Указатели направления движения, входа, выхода	**наличие**	В наличии	К, Г	Соответствует	
	*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	**наличие**	В наличии	К, Г	Соответствует	
	*Речевые информаторы и маяки	**наличие**	В наличии	С	Соответствует	
	*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	**наличие**	отсутствуют	Г		

AnyScanner SCAN

	*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	Не требуются	Г		
	*Тактильная схема	**наличие**	В наличии	С		
	***Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м):**	**наличие**	В наличии	К, О, С, Г		
	- для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина зоны сидения не менее 1,2 м	**≥ 1 на этаж**	1	О		
	- для колясочников: глубина 1,5 м, ширина 0,9 м	**≥ 1 на этаж**	1	К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	**≤ 0,1 м**	Не требуется	С		
	*Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина	**0,6 м**	0,15 м	С		
	Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)	**наличие**				
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Не требуется	О, С		
	Контрастная маркировка	**наличие**	Не требуется	С		
	Поручни с двух сторон на лестнице	**наличие**	Не требуется	О		
	- на высоте	**0,9 м**	Не требуется	О		
	- *горизонтальные завершения поручней	**наличие**	Не требуется	О		
	Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	**≥ 1,0 м**	Не требуется	К		
	Угол уклона	**≤ 5 °**	Не требуется	К		
	*Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	**наличие**	Не требуется	К		
	Разворотные площадки внизу, вверху	**≥ 1,5 х 1,5 м**	Не требуется	К		
	Поручни с двух сторон:	**наличие**	Не требуется	К, О		
	- на высоте (нижний поручень)	**0, 7 м**	Не требуется	К		
	- *на высоте (верхний поручень)	**0,9 м**	Не требуется	О		
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
	*Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	**0,6 м**	Не требуется	С		

AnyScanner SCAN

	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	**0,3-0,5 м**	Не требуется	С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	**наличие**	Не требуется	С		
	*Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	**наличие**	Не требуется	О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	**наличие**	Не требуется	О, С		
	- на высоте	**0,9 м**	Не требуется	О, С		
	- *горизонтальные завершения поручня вверху, внизу	**≥ 0,3 м**	Не требуется	О, С		
	- не травмирующие окончания	**наличие**	Не требуется	О, С		
	- *указатели номера этажа на поручне тактильные	**наличие**	Не требуется	С		
	Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)					
	Лифт пассажирский	**наличие**	Не требуется			
	Кабина:					
	- габариты (глубина х ширина)	При новом строительстве **≥ 1,5 х 1,7 м** для действующих объектов **≥ 1,1х1,4**	Не требуется	К		
	- ширина дверного проема	при новом строительстве **≥ 0,95 м** для действующих объектов ≥ 0,8м	Не требуется	К		
	-* Поручни	**наличие**	Не требуется	О		
	*Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	**наличие**	Не требуется	Г, С		
	*Знак доступности	**наличие**	Не требуется	К		
	*Указатели номера этажа напротив лифта	**наличие**	Не требуется	К, Г		

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

(в зависимости от сферы деятельности)

№	Наименование элементов объекта	Норматив	Фактическая	Категория	Рекомендуемые	Примечание

помещений по плану БТИ		доступности, установленный для инвалидов	величина, наличие	для которых установлен норматив	мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	
1	2	3	4	5	6	7
	Обслуживание через окно/прилавок					
	*Высота рабочей поверхности	**0,8 – 1,1 м**	0,8	К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	**≥ 1,2 м**	1,8	К		
	Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					
	Обслуживание в кабинете №					
	Ширина проема двери в свету:	**≥ 0,9 м**	1,05 м	К	Соответствует	
	*Высота порога	**отсутствие**	отсутствует	К, О		
	*Информация тактильная	**наличие**	В наличии	С	Соответствует	
	Информация визуальная контрастная:	**наличие**	отсутствует	К, О, С, Г	соответствует	
	-* размещение на высоте	**≤ 1,8 м**	1,4	К	соответствует	
	-*высота прописных букв	**≥ 0,025 м**	0,025	С	соответствует	
	Габариты зоны сидения-глубина	**≥ 1,2 м**	1,2	О	соответствует	
	Зона для кресла-коляски	**≥ 1,5 х 1,5 м**	1,5 х 1,5	К	Соответствует	
	Стол с высотой рабочей поверхности	**0,7 - 0,8 м**	0,76 м	К, О	соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением №					
	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	**≥ 1,2 м**	1,3 м	К	Соответствует	
	*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)	**0,8 - 1,1 м**	0,8 м	К	Соответствует	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)		Не требуется			
	Ширина х глубина	**1,5х1,5 м**	Не требуется	К		

	*Место для сидения	**наличие**	Не требуется	О		
	*Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	Не требуется	О		
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)					
	Доля мест для колясочников	**≥ 2 % 1%**	1%	К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	**≥ 1,2 м**	1,2 м	К		
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха	**≥ 2**	отсутствуют	Г	установить	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	**наличие**	Не требуется	К		

5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Санузел для посетителей	**наличие**	В наличии	Г	Соответствует	
	Санузел для инвалидов					
	Знак доступности помещения	**наличие**	В наличии	К	Соответствует	
	Тактильная маркировка санузла	**наличие**	В наличии	С	Соответствует	
	Ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9 м	К, О	Соответствует	
	Направление открывания дверей	**наружное**	наружное	К	Соответствует	
	Кабины для инвалидов:					
	- количество кабин	**> 1 шт.**	1	К, О		
	- ширина дверного проема	**≥ 0,9 м**	0,9 м	К, О	соответствует	

	- габариты (минимальная глубина)	**≥ 1,8 м**	2,2х2.71	К	соответствует	
	- габариты (минимальная ширина)	**≥ 1,65 м**	2.2х2.71	К	соответствует	
	Опорные поручни	**наличие**	В наличии	К, О	Соответствует	
	в т.ч. откидные	**наличие**	В наличии	К	Соответствует	
	Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	**≥ 0,75 × 1,2 м**	0.8х1.2	К	Соответствует	
	• крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	**наличие**	В наличии	О	Соответствует	
	Раковина:					
	- зоны у раковины для кресла-коляски (глубина х ширина)	**≥ 1,30 х 0,85 м**	1,30 х 0,85 м	К	Соответствует	
	- *высота раковины	**0,75 – 0,85 м**	0,85 м	К, О	Соответствует	
	- опорный поручень	**наличие**	В наличии	О	Соответствует	
	Писсуар на высоте от пола	**≤ 0,4 м или вертикальной формы**	0,4 м	К	Соответствует	
	Душевые					
	Габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	**≥ 0,9 х 1,5 м**	Не требуется	К, О		
	*Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина	**≥ 0,48 х 0,85 м**	Не требуется	К, О		
	Система тревожной сигнализации	**наличие**	Не требуется	К, О, С		
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					

6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
	Визуальные средства информации о предоставлении	**наличие**	В наличии	К, О, Г, С		

	услуги					
	Надписи:	**наличие**	В наличии	К, О, Г, С		
	размещение на высоте	**≥ 1,5 м и ≤ 4,5 м**	1,35 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0,075 м	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	В наличии	К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы	**наличие**	В наличии	К, О, Г, С	Соответствуют	
	размещение на высоте	**1,3 – 1,4 м**	1,35 м	К, О, Г, С		
	высота прописных букв	**≥ 0,075 м**	0,075 м	К, О, Г, С		
	освещенность	**наличие**	В наличии	К, О, Г, С	Соответствует	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю	**наличие**	В наличии	С	Соответствуют	
	высота размещения	**1,3 – 1,4 м**	1,35 м	С	Соответствуют	
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	**наличие**	В наличии	С	Соответствуют	
	на кнопках управления лифта	**наличие**	отсутствует	С	Не требуется	
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	**наличие**	В наличии	С	Соответствуют	
	Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты	**Наличие (не менее 1шт)**	отсутствуют	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	**Наличие (не менее 1шт)**	отсутствуют	С, Г		
	Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	**наличие**	отсутствует	К		
	Речевые информаторы и маяки	**наличие**	отсутствуют	С	создание	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м	**наличие**	В наличии	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	**наличие**	отсутствуют	Г, С	создание	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	**наличие**	отсутствуют	К, С, О, Г		
	*Индукционная система	**наличие**	есть			

AnyScanner SCAN

7. ВЫВОДЫ

Дом культуры с. Воскресенка соответствует критериям доступности для М.Г.

«Представитель рабочей группы»	«Представитель рабочей группы»	«Представитель рабочей группы»
Зав. библиотекой с. Воскр. (должность)	И.о главы с.п Воскресенка (должность)	Председатель местной организации с. и воскресенка (должность)
подпись (Ланина Е.В (фамилия, и.о)	подпись (Кравцова Г.А (фамилия, и.о)	подпись (Зверева Л.В (фамилия, и.о)
Дата заполнения «26» 06 2026г.	Дата заполнения «26» 06 2026г.	Дата заполнения «26» 06 2026г.

Приложения

1. _____

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К-инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)

AnyScanner SCAN